

	CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG TOÀN CẦU GLOBAL CONSTRUCTION QUALITY INSPECTION JOINT STOCK COMPANY Trụ sở: Số 9 LK 18 KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VLXD LAS - XD508 Địa chỉ: Số 24 Liền kề 4 KĐT Đại Thanh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội Tel: 0988 995 332 - Email: thinghiemvld@gmail.com - Website: thinghiemvld.vn	
	KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM	
		PYC: 01/2023/TNVL/BTTĐ-GLB TN Số: 01R28/130723/NBT/LAS508

Công trình ANH HIỆP

Địa chỉ SỐ 61 - HẸM 90/1/42 ĐƯỜNG KHUYẾN LƯƠNG, PHƯỜNG TRẦN PHÚ, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đơn vị cc BT CÔNG TY BÊ TÔNG SUMI THỦ ĐÔ

Nguồn gốc mẫu KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN

Mẫu thử/Cấu kiện BÊ TÔNG MÓNG

Mác yêu cầu **B22.5** **Mác 300**

Thiết bị TN MÁY NÉN TYE 2000 kN, THUỐC THÉP VÀ 1 SỐ DỤNG CỤ KHÁC

Tiêu chuẩn TN TCVN 9340: 2012 ; TCVN 5574: 2018; TCVN 3118: 2022

Ký hiệu mẫu	Ngày đúc mẫu	Ngày nén mẫu	Tuổi mẫu	Kích thước	Lực nén (kN)	Cường độ viên mẫu	Cường độ trung bình	Kết quả
			(Ngày)	(cm)		MPa	MPa	
R30- 01	13/07/2023	12/08/2023	30	15x15x15	760.0	33.8	33.5	Đạt 111.6% Mác yêu cầu
					760.0	33.8		
					740.0	32.9		

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2023

ĐD. NHÓM THÍ NGHIỆM

TT THÍ NGHIỆM VLXD

CÔNG TY

ĐẶNG QUANG TRÁNG

TP. LINH VĂN THỰC

PGĐ. LÊ VĂN NGA

- Kết quả chỉ có giá trị với mẫu do khách hàng mang đến, mẫu thử được bên lấy mẫu niêm phong có đầy đủ chữ ký nhân mác..., không có mẫu lưu tại
- Quá trình TN có các bên cùng nhau chứng kiến, Thông tin do khách hàng cung cấp, không được phép sao lưu KQ nếu không được sự đồng ý của PT